



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach

---

HK.9011.3.14.2025.EJ

Polkowice, dnia 03 grudnia 2025r.

**Wójt Gminy Radwanice**  
**ul. Przemysłowa 17**  
**59-160 Radwanice**

**Dotyczy: jakości wody podawanej z wodociągów sieciowych z terenu gminy Radwanice.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach informuje, że pobrano próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej w IV kwartale 2025r. z wodociągów sieciowych Radwanice, Strogoborzyce w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania laboratoryjne wykazały, iż woda pod względem bakteriologicznym w zakresie badanych parametrów, odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast pod względem fizykochemicznym odnotowano przekroczenie manganu w próbie wody pobranej z wodociągu sieciowego Strogoborzyce. Zarządca przeprowadził skuteczne działania naprawcze, co zostało potwierdzone wynikami badania wody.

Konsumentów należy powiadomić o jakości wody w sposób ogólnie przyjęty na terenie gminy.

Zenona Jasiurkowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat /PURDE/
2. Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. Kłębanowice 9a,  
59-160 Radwanice /PURDE/
3. aa HK



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach  
ul. Rynek 22 | 59-100 Polkowice  
+48 76 746 22 46  
adres e-mail: psse.polkowice@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-92172-31328-AAFHE-21